

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**администрации городского округа «Вуктыл»**  
**от 19 июля 2021 г. № 07/911**

**О проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» (далее - комиссия) согласно приложению № 1.

2. Комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» в сроки и порядке, установленные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» В.М. Лысенко.

Глава муниципального образования  
городского округа «Вуктыл» - руководитель  
администрации городского округа «Вуктыл»

Г.Р. Идрисова

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа «Вуктыл»  
от 19 июля 2021 г. № 07/911  
(приложение № 1)

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов  
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  
городского округа «Вуктыл»

<b>Председатель Комиссии:</b> Лысенко В.М.	и.о. заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл»;
<b>Заместитель председателя Комиссии</b> Гончарова Е.В.	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»;
<b>Секретарь комиссии:</b> Кулемалина О.И.	старший инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»;
<b>Члены комиссии:</b>	
Азарнов В.Д.	директор УК «ООО «Кедр» (по согласованию);
Бабина В.А.	заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»;
Дедкова Е.В.	начальник Вуктыльской комплексной газовой службы (по согласованию);
Жашкевич Б.С <sup>2</sup> .	директор ООО «Аквасервис» (по согласованию);
Жданов Е.В <sup>1</sup> .	представитель Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию);
Козлова К.С.	начальник отдела по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл»;
Кузнецов В.В.	заместитель директора ООО «Аквасервис» (по согласованию);
Марянчук С.В.	начальник водогрейной центральной котельной г. Вуктыл ООО «Аквасервис» (по согласованию);
Мачукаева Р.Р.	директор ООО «ВЖКХ» (по согласованию);
Новикова Н.В.	начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»;
Пиженко В.О.	и.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» (по согласованию);
Размыслов Е.Н.	начальник ПТО ООО «Аквасервис»(по согласованию);
Сереветник И.С.	старший инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»;
Федоренкова Н.В <sup>3</sup> .	начальник государственной жилищной инспекции по городу Вуктылу (по согласованию).

1 – при проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов теплоснабжающих организаций городского округа «Вуктыл»;

2 - при проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»;

3 – при проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов многоквартирных жилых домов городского округа «Вуктыл».

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
городского округа «Вуктыл»  
от 19 июля 2021 г. № 07/911  
(приложение № 2)

ПРОГРАММА  
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов  
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  
городского округа «Вуктыл» (далее – Программа)

**1. Теплоснабжающие организации**

Наименование объекта, подлежащего проверке	Срок проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проведения проверки
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис»</p> <p>1. Центральная котельная город Вуктыл 2. Котельная, село Дутово, улица Набережная 3. Котельная, село Подчерье «Больница», улица Советская 4. Котельная, село Подчерье «Школьная», улица Зарубина</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Ухта» Управление технического транспорта и специальной техники город Вуктыл</p> <p>1. Котельная Вуктыльской АТК, улица Первомайская, дом № 27.</p>	<p>До 15.10.2021 года</p>	<p>1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.</p> <p>2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.</p> <p>3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.</p> <p>4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.</p> <p>5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.</p> <p>6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.</p> <p>7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.</p> <p>8. Обеспечение качества теплоносителей.</p> <p>9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.</p> <p>10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.</p> <p>11. Обеспечение безаварийной работы</p>

		<p>объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;</li><li>2) соблюдение водно-химического режима;</li><li>3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;</li><li>4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;</li><li>5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;</li><li>6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;</li><li>7) проведение испытаний гидравлических и тепловых сетей;</li><li>8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;</li><li>9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;</li><li>10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.</li></ol> <p>12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.</p> <p>13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами</p>
--	--	--

## 2. Потребители тепловой энергии

Наименование объекта, подлежащего проверке	Срок проведения проверки	Перечень работ, проверяемые в ходе проведения проверки
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл	09.08.2021	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	09.08.2021	2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл	09.08.2021	3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	09.08.2021	4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (структурное подразделение, расположенное по адресу: с. Подчерье, ул. Лесная, д.21)	10.08.2021	5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл (структурное подразделение, расположенное по адресу: с. Подчерье, ул. Лесная, д.14)	10.08.2021	6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл (структурное подразделение, расположенное по адресу: с. Подчерье, ул. Лесная, д.14)	10.08.2021	7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
Класс № 2 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Вуктыла	10.08.2021	8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»	11.08.2021	9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
		10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их

с. Дутово		действительности;
Класс № 1 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Вуктыла	11.08.2021	11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Вуктыла	12.08.2021	12) плотность оборудования тепловых пунктов;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Вуктыла	12.08.2021	13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл	12.08.2021	14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл	12.08.2021	15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл	13.08.2021	16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	13.08.2021	17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» по адресу: улица Пионерская, дом 20	20.08.2021	
Администрация муниципального образования городского округа «Вуктыл»	20.08.2021	
ГБУЗ РК «Вуктыльская Центральная районная	20.08.2021	

больница»		
ОМВД России по г. Вуктыл	08.09.2021	
Церковь улица Коммунистическая, д. 8	08.09.2021	
г. Вуктыл, улица Пионерская, д. 16 (административное здание)	09.09.2021	
г. Вуктыл, улица Комсомольская, д. 5 (административное здание)	09.09.2021	
24 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Коми г. Вуктыл	09.09.2021	
г. Вуктыл, ул. Пионерская д.1а (административное здание «Дом Быта»)	10.09.2021	
Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» г. Вуктыл проезд Пионерский, дом 3	10.09.2021	
г. Вуктыл, ул. Коммунистическая д.10а (здание ПАО Сбербанк)	10.09.2021	

**График проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов  
потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» (жилых домов)**

Наименование объекта, подлежащего проверке	Адрес объекта, подлежащего проверке	Срок проведения проверки	Перечень работ, проверяемые в ходе проведения проверки
---	---	--------------------------------	--

Товарищество собственников жилья «Квадрат»	г. Вуктыл улица 60 лет Октября, дом 11	03.08.2021	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных
Товарищество собственников жилья «Пионерская 3»	г. Вуктыл улица Пионерская, дом 3	03.08.2021	
Товарищество собственников жилья «Комсомольская 12»	г. Вуктыл улица Комсомольская, дом 12	03.08.2021	
Товарищество собственников жилья «Коммуна»	г. Вуктыл улица Коммунистическая, дом 9	04.08.2021	
Общество с	г. Вуктыл	04.08.2021	

ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	ул. 60 лет Октября - многоквартирный дом № 1 - многоквартирный дом № 2 - многоквартирный дом № 8 - многоквартирный дом № 8а - многоквартирный дом № 8б		режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	г. Вуктыл ул. 60 лет Октября - многоквартирный дом № 13 - многоквартирный дом № 19 - многоквартирный дом № 20 - многоквартирный дом № 21 - многоквартирный дом № 22 - многоквартирный дом № 24	05.08.2021	7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплоснабжения; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	г. Вуктыл ул. Печорская - многоквартирный дом № 6 - многоквартирный дом № 10 - многоквартирный дом № 11 - многоквартирный дом № 12 - многоквартирный дом № 13	06.08.2021	11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	<b>г. Вуктыл ул. Газовиков</b> - многоквартирный дом № 1 - многоквартирный дом № 2 - многоквартирный дом № 3 - многоквартирный дом № 5 - многоквартирный дом № 6	09.08.2021	12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	<b>г. Вуктыл пр. Пионерский</b> - многоквартирный дом № 5 - многоквартирный дом № 5	10.08.2021	15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для



	<p>дом № 9 - многоквартирный дом № 13 <b>ул. Комсомольская</b> - многоквартирный дом № 8 - многоквартирный дом № 31 - многоквартирный дом № 33</p>		<p>осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»</p>	<p><b>г. Вуктыл ул. Таёжная</b> - многоквартирный дом № 1 - многоквартирный дом № 1а - многоквартирный дом № 1б - многоквартирный дом № 6</p>	11.08.2021	<p>теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»</p>	<p><b>г. Вуктыл ул. Пионерская</b> - многоквартирный дом № 6 - многоквартирный дом № 17 - многоквартирный дом № 19</p>	11.08.2021	<p>теплоснабжающих организаций тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»</p>	<p><b>г. Вуктыл ул. Коммунистическая</b> - многоквартирный дом № 1 - многоквартирный дом № 2 - многоквартирный дом № 5 - многоквартирный дом № 10 - многоквартирный дом № 12 - многоквартирный дом № 14 - многоквартирный дом № 16</p>	12.08.2021	<p>теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дом+»</p>	<p><b>г. Вуктыл ул. 60 лет Октября</b> - многоквартирный дом № 3 - многоквартирный дом № 7 - многоквартирный дом № 9 - многоквартирный дом № 17</p>	13.08.2021	

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»</p>	<p><b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Комсомольская</b> - многоквартирный дом № 2 - многоквартирный дом № 3 - многоквартирный дом № 4 - многоквартирный дом № 6 - многоквартирный дом № 7 - многоквартирный дом № 9</p>	<p>16.08.2021</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»</p>	<p><b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Комсомольская</b> - многоквартирный дом № 13 - многоквартирный дом № 15 - многоквартирный дом № 17 - многоквартирный дом № 18 - многоквартирный дом № 19 - многоквартирный дом № 21 - многоквартирный дом № 22 - многоквартирный дом № 24</p>	<p>17.08.2021</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»</p>	<p><b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Коммунистическая</b> - - многоквартирный дом № 3 - многоквартирный дом № 13 <b>г. Вуктыл</b> <b>ул. 60 лет Октября</b> - многоквартирный дом № 5 - многоквартирный дом № 4 <b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Таёжная</b> - многоквартирный дом № 3 - многоквартирный дом № 5 - многоквартирный дом № 7</p>	<p>18.08.2021</p>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью</p>	<p><b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Пионерская</b> - многоквартирный</p>	<p>19.08.2021</p>	

«Управляющая компания «Кедр»	дом № 1 - многоквартирный дом № 5 - многоквартирный дом № 7 - многоквартирный дом № 9 - многоквартирный дом № 11 - многоквартирный дом № 13 - многоквартирный дом № 15		
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	<b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Печорская</b> - многоквартирный дом № 15 - многоквартирный дом № 16 - многоквартирный дом № 17 - многоквартирный дом № 18 - многоквартирный дом № 20 - многоквартирный дом № 22	19.08.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	<b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Первомайская</b> - многоквартирный дом № 7 <b>ул. Школьная</b> - многоквартирный дом № 51	20.08.2021	
Товарищество собственников жилья «Развитие»	<b>г. Вуктыл</b> - ул. Газовиков дом № 4	20.08.2021	
Товарищество собственников жилья «Библиотека»	<b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Комсомольская</b> - многоквартирный дом № 20	20.08.2021	
Товарищество собственников жилья «Комсомолец»	<b>г. Вуктыл</b> <b>ул. Комсомольская</b> - многоквартирный дом № 25 - многоквартирный дом № 27 - многоквартирный дом № 29	20.08.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр» село Подчерье	<b>с. Подчерье</b> улица Советская, дом 2,3,4,5,6,9 улица Лесная, дом 1,19, улица Гагарина, дом 1	11.08.2021	

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»</p>	<p><b>п. Лемтыбож</b> улица Таежная дом 80 Печорская, д. 20а, 22 Речников, д. 1, д. 2, д. 4-б, д. 6-б; Лесная, д. 1А (кв.1,3); ул. Печорская, д. 4, д. 6</p>	<p>27.08.2021</p>	
<p><b>село Дутово</b></p>	<p>улица Комсомольская, дом 37,60 улица Гагарина, дом 21,22,28,29 улица Набережная, дом 29</p>	<p>21.08.2021</p>	

Приложение 1  
к Программе проведения проверки  
готовности к отопительному  
периоду 2021-2022 годов  
теплоснабжающих организаций и  
потребителей тепловой энергии  
городского округа «Вуктыл»

**АКТ**  
проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_  
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к  
отопительному периоду \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя  
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих  
объектов:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия  
установила:

\_\_\_\_\_  
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\*

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении  
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя  
комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя  
(его уполномоченного представителя) муниципального  
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой  
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  
которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 2  
к Программе проведения проверки  
готовности к отопительному  
периоду 2021-2022 годов  
теплоснабжающих организаций и  
потребителей тепловой энергии  
городского округа «Вуктыл»

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **гг.**

Выдан \_\_\_\_\_  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_ ;
2. \_\_\_\_\_ ;
3. \_\_\_\_\_ ;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3  
к Программе проведения проверки  
готовности к отопительному  
периоду 2021-2022 годов  
теплоснабжающих организаций и  
потребителей тепловой энергии  
городского округа «Вуктыл»

**КРИТЕРИИ**  
**надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом**  
**климатических условий**

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
  - вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С;
  - третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

**Таблица**

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)		
	минус 10	минус 20	минус 30
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87